


Deltronic Brandvarnare  
Modell: B-1221-LBB med pausfunktion

# Skötselanvisning

## Prova brandvarnarens funktion regelbundet!

Prova varnaren regelbundet, helst varje vecka till exempel i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Testknappen provar endast batteriet, ljudsignalen och en viss del av elektroniken. Därför bör du även prova

funktionen emellanåt genom att blåsa rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren. Larmsignalen är en skarp pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren.



### Testknapp

Under testknappen sitter en röd lampa som blinkar 1-2 gånger per minut. Detta visar att batteriet fungerar.

### Pausknapp

Vid oönskade larm tryck på den röda "pausknappen" vilket gör brandvarnaren överksam under 15 minuter.

## Batterivarning

Varnaren har ett inbyggt ej utbytbart batteri som varar ungefär 10 år. Cirka en månad innan batteriet är helt slut ger varnaren ifrån sig korta ljudstötter, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta brandvarnaren, men den fungerar normalt under denna tid.

## Skötsel

Torka av varnaren utvändigt med en lätt fuktad dammtrasa samt dammsug med mjuk borste.

**Vid funktionsstörning eller fel  
kontakta din bovärd**